Зарегистрирована
**Территориальным отделом ГПН Кировского района Управления ГПН Главного управления МЧС России по Ленинградской области**

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении **трехэтажного здания школы – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко С.А.» (МБОУ «Кировская СОШ № 2») , класс функциональной пожарной опасности ф 4. 1**

Основной государственный регистрационный номер записи государственной регистрации юридического лица **1024701336109**

Идентификационный номер налогоплательщика **4706014700**

Место нахождения объекта защиты **Ленинградская область, город Кировск, Бульвар Партизанской Славы дом 10**

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты **187342, Ленинградская область, город Кировск, Бульвар Партизанской Славы, дом 10, тел/факс 8-813(62)-23-927, kirovskschool2@yandex.ru**

| №п/п | Наименование раздела |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **I.** | **Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты**<br>Расчет пожарных рисков не проводился |
| **II.** | **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**<br>Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности владельцев имущества составляет 400 000,00 (четыреста тысяч рублей 00 копеек) Полис № 10953/45 -1423012 Московской Акционерной компании ЗАО «Макс» |

| | |
|---|---|
| **III.** | **<u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u>** |

Пожарная безопасность в образовательном учреждении обеспечивается в соответствии с:

1. ФЗ № 184 от 27.12.2002 « О техническом регулировании»
2. ФЗ № 123 от 04.07.2008 « Технический регламент пожарной безопасности» с приложениями (перечень показателей для расчёта пожарного риска )
3. Приказ МЧС РФ № 91 от 24.02.2009 « Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
4. Постановление Правительства РФ № 272 от 31.03.2009 «Правила проведения расчётов по оценке пожарного риска»
5. Постановление Правительства РФ № 304 от 07.04.2009 « Правила соответствия объектов защиты установленным требованиям пожарной безопасности путём независимой оценки пожарного риска»
6. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Утверждены Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313
7. Приказ МинРегион России № 274 от 09.12.2008 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям …»
8. ФЗ № 190 «Градостроительный кодекс РФ»
9. ГОСТ РФ (национальные стандарты)

1. <u>ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.</u>

Перечень выполняемых требований;

1.1. Образовательное учреждение находится в 3-х этажном крупнопанельном здании, имеющем подвальное помещение; год постройки 1985; перекрытия железобетонные; кровля мягкая , без стропильной системы (технический паспорт «МОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2» № 4345 от 17.02.2005 года)

1.2. Школьное здание перед началом учебного года принимается соответствующей комиссией, в состав которой включены представители государственного пожарного надзора (п.137 ППБ 01-03) (Акт проверки готовности ОУ к 2009/2010 уч. году от 30.07.2009 года)

1.3. Руководителем образовательного учреждения разработана система пожарной безопасности, направленная на предотвращения воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений (п.4 ППБ 01-03)

Приказом директора (приказ № 78 от 27.07.2009 г.) назначено ответственное лицо за пожарную безопасность.

1.4. Для каждого помещения школы разработаны инструкции о

03)

1.27 Здание оснащено первичными средствами пожаротушения в соответствии с Приложением № 3 к ППБ 01-03 (п.108 ППБ 01-03)

1.28 В школе в наличии средства индивидуальной защиты органов дыхания

2. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Перечень выполняемых требований

2.1 Здание школы III ступени огнестойкости, исходя из числа учащихся в 710 человек и этажности здания школы (таб.6 СНиП 2.08.02 – 89).

2.2 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (п.1.82 СНиП 2.08.02-89).

2.3 Поручни и ограждения в зданиях на этажах, где расположены помещения для первых классов, отвечают следующим требованиям (п.1.92 СНиП 2.08.02 – 89):

- высота ограждений, лестниц, используемых детьми, не менее 1.2 м;
- в ограждении лестниц вертикальные элементы просвет не более 0,1м (горизонтальные членения в ограждениях не допускается);
- высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки 0,8м.

2.4 Перед наружной дверью (эвакуационными выходами) горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п.1.93 СНиП 2.08.02 – 89).

2.5 Ширина лестничного марша не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа и составляет 1,2 м (п.1.93 СНиП 2.08.02 – 89).

2.6 Каждый этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов (п.6.13 СНиП 21-01-97).

2.7 Высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м (п.6.16 СНиП 21 – 01 – 97).

2.8 На путях эвакуации применены материалы в соответствии с требованиями п.6.25 СНиП 21-01-97.

2.9 Высота горизонтальных участков путей эвакуации не менее 2м (п.6.30 СНиП 21-01-97).

2.10 Ширина проступи лестниц не менее 25 см, а высота ступени – не более 22 см, ширина проступи – как правило, не менее 25 см, а высота ступени – не более 22 см.

2.11 Расстояние от школы до ближайших пожарных гидрантов не превышает 200 м (п.8.16, п. 9.30 СНиП 2.04.02 – 84).

2.12 В соответствии с таб. 1 НПБ 10-03 здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

2.13 Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не

мерах пожарной безопасности (приказ № 78 от 27.07.2009 г.); (п.6 ППБ 01-03)

1.5. Все работники школы допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа (Приложение 1 к приказу № 78 от 27.07.2009 г.); (п. 7 ППБ01-03)

1.6. Для привлечения работников школы к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объекте создана добровольная пожарная дружина (приказ № 82 от 27.07.2009г);(п. 9 ППБ 01-03)

1.7. Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны (п.13 ППБ 01-03).

1.8. В образовательном учреждении приказом директора(приказ № 78 от 27.07.2009 г.) установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный режим (п. 15 ППБ 01-03):

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
- регламентированы:

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

действия работников при обнаружении пожара;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

1.9. В здании школы разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре (п. 16 ППБ 01-03)

1.10 На объекте в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников (п. 16 ППБ 01-03)

1.11 Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, всегда свободны для пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда (п. 23 ППБ 01-03)

1.12 Прилегающая территория к зданию очищается от сухой травы,

мусора, опавших листьев

1.13 Противопожарная система постоянно содержится в исправном рабочем состоянии (п. 34 ППБ 01-03).

1.14 Не допускается одновременное пребывание 50 и более человек в помещениях с одним эвакуационным выходом, за исключением 1 этажа (п.42 ППБ 01-03)

1.15 Число людей, одновременно находящихся в актовом, спортивном, обеденном залах не превышает количества, установленного нормами проектировании и определенного расчета, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре (п.43 ППБ 01-03)

1.16 Двери выхода на крышу, подвалов постоянно закрыты на замок. На дверях указанных помещений находится информация о месте хранения ключей. Входы в подвальные помещения и приямки оконных проемов очищены от мусора (п. 44 ППБ 01-03)

1.17 Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа ( п. 52 ППБ 01-03)

1.18 Пути эвакуации из помещений находятся в исправном состоянии , не загромождаются (п.53 ППБ 01-03)

1.19 Покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей надежно крепятся к полу (п. 56 ППБ 01-03)

1.20 Система электроснабжения образовательного учреждения находится в исправном состоянии (п. 57,58,59,60 ППБ 01-03)

1.21Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием, используемые на путях эвакуации находятся в исправном состоянии (п. 61 ППБ 01-03)

1.22 Система вентиляции и кондиционирования находится в исправном состоянии (Акт по результатам проверки эффективности вентиляции в помещениях от 01.07.2009 г); (п. 77,78 ППБ 01-03)

1.23 В учебных класса и кабинетах размещены только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые хранятся в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках ( п. 138 ППБ 01-03)

1.24 Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не превышает количества, установленного нормами проектирования (п. 139 ППБ 01-03)

1.25 С учащимися организованы занятия и беседы по изучению правил пожарной безопасности в быту (п. 140 ППБ 01-03)

1.26 По окончании занятий в кабинетах, мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы убираются в специально оборудованные помещения (п. 141 ППБ 01-

| | |
|---|---|
| | менее 1,2 м.кв. в наружных стенах на каждом этаже (п.6.35 СНИП 21-01-97).<br>2.14 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной в плане в свету не менее 75 мм (п.8.9 СНиП 21-01-97).<br>2.15 Все складские помещения подразделены на категории согласно НПБ 105-03 и классы зон по Правилам устройства электроустановок (п.5.21 СНиП 21-01-97; п.33 ПП 01-03).<br><br>3. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения<br>Перечень выполняемых требований:<br>3.1 Для наружного пожаротушения предусмотрен пожарный гидрант. Расстояние от школы до пожарного гидранта не превышает 200 м<br>4. Системы пожарной сигнализации<br>Перечень выполняемых требований:<br>4.1 Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации<br>4.2 В помещение диспетчерского поста вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок пожарной автоматики. Диспетчерский пункт обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями. (п.97 ППБ 01-03)<br>4.3 Установки пожарной автоматики находятся в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствуют проектной документации (п. 98 ППБ 01-03)<br>4.4 Техническое обслуживание системы АПС осуществляется подрядной лицензированной организацией ООО «Гарант» по договору № 15/2010-ТО от 01.03.2010 года |

Настоящую декларацию разработал

Директор школы Черкасов Г.В
(Должность, фамилия, инициалы)

«28» 09 2020 г.

(Подпись)

М.П.